

N. Prot vedi segnatura informatica
a mezzo: PEC

cl. PT.01.11.12/1.138

del vedi segnatura informatica

Comune di Montale
comune.montale@postacert.toscana.it

Provincia di Pistoia
Servizio di Intervento sul Territorio – Tutela Ambientale
provincia.pistoia@postacert.toscana.it

Oggetto: *Riattivazione linea 1 termovalorizzatore di Montale a seguito superamento soglia emissiva per il parametro Ammoniaca, cl. PT.01.11.12/1.138*

Comunico che a seguito individuazione da parte del gestore dell'impianto della causa immediata del superamento di soglia emissiva osservato ieri per il parametro Ammoniaca, e al successivo ripristino del normale funzionamento del sistema di iniezione dell'urea, la linea in oggetto è stata riattivata. Personale di questo Dipartimento, intervenuto stamattina sul posto, ha in effetti osservato che i livelli di Ammoniaca rilevati dal SMCE dell'impianto sono rientrati sotto il relativo limite. Valuteremo da ora e nei prossimi giorni se e quali azioni si possa rendere opportuno imporre al gestore al fine di evitare ulteriori future analoghe disfunzioni.

Con i migliori saluti

Pistoia, 23.09.2015

Dipartimento ARPAT di Pistoia
Il sostituto responsabile
Andrea Cappelli

Documento informatico sottoscritto
con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005.
L'originale informatico è stato predisposto e conservato presso ARPAT
in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del D.Lgs. 82/2005.
Nella copia analogica la sottoscrizione con firma autografa è sostituita
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile
secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del D.Lgs. 39/1993.