

TERMOVALORIZZATORE DI MONTALE (PT)**Report fermate della LINEA 3 a partire dal 01/01/2013**

| fermata | riavvio | HH.MM durata fermata | motivo |
|------------------|------------------|--------------------------------|--|
| 14/02/2013 10:30 | 21/02/2013 15:30 | 173:00 | Sostituzione griglie, ripristino refrattario su alimentazione forno e centratura forno |
| 26/05/2013 10:00 | 28/05/2013 14:30 | 52:30 | Riparazione trave pistone alimento |
| 09/07/2013 16:00 | 11/07/2013 07:00 | 39:00 | pulizia tramogge scarico CPC |
| 24/07/2013 23:30 | 01/08/2013 23:30 | 192:00 | Manutenzione generale |
| 24/09/2013 23:30 | 28/09/2013 04:00 | 76:30 | Riparazione valvola regolazione turbina e pulizia linea |
| 23/10/2013 17:30 | 25/10/2013 03:00 | 33:30 | Riparazione trave e sostituzione pistone alimento |
| 08/03/2014 21:00 | 20/03/2014 00:00 | 267:00 | Sostituzione griglie forno |
| 01/05/2014 15:30 | 03/05/2014 08:00 | 40:30 | Manutenzione sistema alimentazione forno |
| 26/07/2014 01:00 | 06/08/2014 23:30 | 286:30 | Manutenzione generale e sostituzione griglie forno |
| 08/08/2014 22:00 | 09/08/2014 23:30 | 25:30 | Intasamento trasporto pneumatico filtro a maniche |
| 01/01/2015 12:00 | 03/01/2015 05:00 | 41:00 | Riparazione tubo caldaia 1° economizzatore |
| 09/02/2015 22:30 | 22/02/2015 12:30 | 302:00 | Manutenzione generale ripristino parte refrattario forno |
| 05/03/2015 08:30 | 06/03/2015 15:00 | 30:30 | Evento meteorologico (vento forte) |
| 04/07/2015 06:30 | 05/07/2015 22:30 | 40:00 | Rottura cavo ENEL |
| 08/07/2015 17:30 | 10/07/2015 23:30 | 54:00 | Riparazione tubo caldaia sul 1° economizzatore |
| 21/08/2015 06:30 | 29/08/2015 23:00 | 208:30 | Manutenzione generale |
| 02/09/2015 19:00 | 05/09/2015 08:00 | 61:00 | Riparazione tubo collettore caldaia |