

Capitale sociale € 4.970.176,20 interamente versati
sede legale in Montale (PT) - C.A.P. 51037 - Via W. Tobagi n.c.16
Registro Imprese di Pistoia n. 00372200477 - R.E.A. n. 130588
codice fiscale e partita Iva: 00372200477

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

N. 8

Data 14/09/2015

OGGETTO: Impianto di termovalorizzazione - Interruzione cautelativa funzionamento linea 1 sino all'esito del campionamento effettuato in data odierna - Provvedimenti

PREMESSO che:

- in data 01.09.2015 la società Ladurner Srl, gestore dell'impianto di termovalorizzazione, ha comunicato, attraverso pec, i risultati delle analisi delle fiale di monitoraggio in continuo effettuate sulle emissioni della Linea 1 nel periodo 15 luglio - 14 agosto 2015, in cui si evidenziano valori di PCDD/F anomali ed il conseguente fermo cautelativo della stessa Linea;
- in data 02.09.2015 si è svolta la riunione tra le società Ladurner Srl e CIS Spa, durante la quale la società Ladurner produce a CIS le comunicazioni ricevute dalla Provincia di Pistoia e da ARPAT Pistoia nella stessa data dell'incontro. Nella nota della Provincia di Pistoia si richiede di effettuare l'analisi dei fumi secondo norma al fine di stabilire il rispetto dei valori limite in riferimento al parametro di cui sopra; nella comunicazione di ARPAT di Pistoia viene richiesta la stesura di una relazione che descriva le condizioni dell'impianto e che individui le cause del malfunzionamento riscontrato, al fine di poter riattivare la Linea 1. A tali richieste si unisce quella avanzata da CIS Spa di cui al verbale della riunione stessa e quella congiunta dei Comuni di Agliana, Montale e Quarrata (prott.nn. 14896/1.6.3, 17267, 40826).
- in data 03.09.2015 la società Ladurner invia la relazione descrittiva in merito ai valori PCDD+PCDF della Linea 1 per il periodo luglio-agosto 2015, comunicando il riavvio della Linea 1 nella giornata di venerdì 4 settembre al fine di effettuare il campionamento delle analisi, previste nella settimana successiva;
- in data 04.09.2015 il Comune di Montale, con nota prot. N. 15078, chiede alla società Ladurner di subordinare la riattivazione della linea alla preventiva e positiva valutazione degli enti pubblici competenti per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica, i quali a tal fine vengono convocati ad apposito tavolo dei lavori previsto per il giorno 07.09.2015;
- in data 07.09.2015 gli enti preposti, riunitisi ad apposito tavolo dei lavori, chiedono alla società Ladurner integrazioni alla relazione descrittiva già inviata dalla stessa società, al fine di fare maggiore chiarezza sulle cause che hanno portato al superamento dei valori PCDD+PCDF della Linea 1 da cui la valutazione delle azioni correttive già intraprese ed eventualmente da intraprendere; chiedono, altresì, di mantenere ferma la marcia della Linea 1 fino a conclusione dell'esame di detta documentazione da parte degli organi competenti (vedasi pec del Comune di Montale del 07.09.2015, prot. 15283);
- in data 08.09.2015 la società Ladurner, tramite il proprio legale avv. Cinzia Silvestri, risponde alla suddetta pec del Comune di Montale comunicando di ritenere esaustiva la relazione inviata il 3 settembre, di avere fin da subito intrapreso le azioni correttive come dimostrano le analisi effettuate dal 15 al 22 agosto, prima del fermo della Linea 1, che evidenziano valori ben al di sotto dei limiti imposti dalla normativa vigente, e per tale motivo comunica di riavviare immediatamente la marcia della Linea 1 in quanto il fermo

