

**COMUNE DI MONTALE / REGOLAMENTO URBANISTICO / ACCESSIBILITA' URBANA**  
**L.R. 1/05, art. 55, comma 4, lett. f**

**Tab. 1 – TOBBIANA**



1. chiesa parrocchiale



1. chiesa parrocchiale e "compagnia"



8. scuole primarie

n.ordine	TAV.	DESCRIZIONE	PUBBLICO		GRADO DI ACCESSIBILITA'	DESCRIZIONE - NOTE
				PRIVATO		
1	1	Chiesa parrocchiale e "Compagnia"		X	non accessibile	il sagrato è accessibile, non a norma, dal piano del cimitero. L'accessibilità dei locali di culto, sopraelevati di 4 e 3 scalini, può essere adeguata con attenzione al pregio del contesto
2	1	Cimitero	X		accessibile	nella parte antica, la viabilità interna, con pavimentazione in ghiaino, non è a norma. Deve essere reperito un idoneo stallo nel parcheggio antistante
3	1	Piazza Di Vittorio	X		accessibile	
4	1	Slargo Braccesi	X		accessibile	
5	1	Circolo ricreativo ARCI		X	accessibile	
6	1	Ufficio postale	X		accessibile non a norma	la rampa d'accesso è facilmente adeguabile mediante un'idonea copertura della canaletta di scolo
7	1	Circolo ricreativo, MCL (?)		X	accessibile	
8	1	Scuole primarie	X		non accessibili	il cortile di ingresso risulta inaccessibile. La scalinata verso il giardino potrebbe essere convertita in una idonea rampa di accesso
9	1	Verde pubblico	X		accessibile	mancano percorsi interni, peraltro facilmente reperibili, per la completa fruibilità dello spazio

**COMUNE DI MONTALE / REGOLAMENTO URBANISTICO / ACCESSIBILITA' URBANA**  
L.R. 1/05, art. 55, comma 4, lett. f

**Tab. 2 – FOGNANO / 1**



3. cappella cimitero



5. chiesa parrocchiale



7. ufficio postale, Misericordia, corpo musicale G. Verdi



8. scuola elementare



10. monumento Vivarelli



11. scuola materna privata

n.ordine	TAV.	DESCRIZIONE	PUBBLICO		GRADO DI ACCESSIBILITA'	DESCRIZIONE - NOTE
				PRIVATO		
1	2	Piazza S. Francesco	X		accessibile	
2	2	Slargo chiesa	X		accessibile	
3	2	Cappella cimitero (Compagnia?)		X	non accessibile	La cappella, sopraelevata di 3 scalini, può essere resa accessibile con attenzione al pregio del contesto
4	2	Cimitero	X		accessibile	la pavimentazione della rampa d'accesso presenta qualche disomogeneità peraltro di facile superamento. La viabilità nella zona scoperta, pavimentata con ghiaio, non è a norma.
5	2	Chiesa parrocchiale		X	non accessibile	Per il pregio del contesto, il problema dell'accessibilità si presenta di difficile soluzione. Sarebbero auspicabili interventi di tipo reversibile (rampe in legno, ferro, ecc.).
6	2	Circolo ricreativo ARCI		X	accessibile non a norma	L'area di pertinenza, per la forte acclività della rampa, è accessibile unicamente mediante auto. Sono presenti stalli auto per disabili. L'edificio è accessibile dalle pertinenze.
7	2	Ufficio postale, Misericordia, Corpo musicale G. Verdi	X	X	non accessibili	La quota dei locali è più alta di cinque scalini rispetto alla strada. Con qualche difficoltà, è possibile mettere in opera una rampa di accesso, non a norma, a spese dei posti auto
8	2	Scuola elementare	X		non accessibile	pertinenza accessibile. I piano dei locali è sollevato di due gradini rispetto a quello del cortile. Il dislivello è facilmente superabile.
9	2	Circolo ricreativo MCL		X	accessibile non a norma	L'ingresso è facilmente adeguabile alla normativa.
10	2	Monumento Vivarelli e pertinenze	X		non accessibile	è possibile ricavare una rampa d'accesso dal parcheggio pubblico di Via K. Marx oppure, con qualche difficoltà, lungo la scalinata che parte dalla stessa Via K. Marx.
11	2	Scuola materna privata Via Marx		X	non accessibile	pertinenza accessibile. I piano dei locali è sollevato di due gradini rispetto a quello del cortile. Il dislivello è facilmente superabile.

**COMUNE DI MONTALE / REGOLAMENTO URBANISTICO / ACCESSIBILITA' URBANA**  
**L.R. 1/05, art. 55, comma 4, lett. f**

**Tab. 2 – FOGNANO / 2**



13. farmacia

n.ordine	TAV.	DESCRIZIONE	PUBBLICO	PRIVATO	GRADO DI ACCESSIBILITA'	DESCRIZIONE - NOTE
12	2	Farmacia, Via Volta		X	non accessibile	I piano dei locali è sollevato di un gradino rispetto al marciapiede. Il dislivello è facilmente superabile.
13	2	Sportello bancomat Piazza S. Francesco		X	accessibile non a norma	è necessario, ed agevole, superare adeguatamente la canaletta stradale di scolo
14	2	Chiesa di S. Cristina		X	accessibile non a norma	l'accessibilità del sagrato e del locale ecclesiastico è facilmente adeguabile
15	2	Verde pubblico Agna delle Conche	X		accessibile non a norma	L'area è in fase di sistemazione. Facilmente adeguabile

**COMUNE DI MONTALE / REGOLAMENTO URBANISTICO / ACCESSIBILITA' URBANA**  
**L.R. 1/05, art. 55, comma 4, lett. f**

**Tab. 3 - MONTALE CAPOLUOGO / 1**

n.ordine	TAV.	DESCRIZIONE	PUBBLICO	PRIVATO	GRADO DI ACCESSIBILITA'	DESCRIZIONE - NOTE
1	3	Scuola Materna Via Vignolini	X		accessibile	
2	3	Scuola Elementare Via Vignolini	X		accessibile	
3	3/4	Comitato festeggiamenti Montale		X	accessibile	
4	3/4	Chiesa S. Giovanni Evangelista		X	accessibile non a norma (?)	si tratta dell'ingresso laterale, dal chiosco, facilmente adeguabile
5	3	Palazzo Comunale	X		accessibile	
6	3	Scuola Media in via Martin Luther King	X		accessibile non a norma	percorsi piani e rampe sono a norma, ma caratterizzati da pavimentazione non idonea. Facilmente adeguabili
7	3/4	Scuola materna privata		X	accessibile	
8	4/5	Cassa Risparmio, Piazza Giovanni XXIII		X	accessibile	i cordoli stradali, ancorché ribassati, risultano un po' alti e sconnessi. Facilmente adeguabili.
9	3/5	Banca, Via Boito		X	accessibile	
10	5	Scuola materna Via Rodari	X		accessibile	
11	5	Scuola elementare Via Rodari	X		accessibile	
12	5	Asilo Nido Via Rodari	X		accessibile	

**COMUNE DI MONTALE / REGOLAMENTO URBANISTICO / ACCESSIBILITA' URBANA**  
**L.R. 1/05, art. 55, comma 4, lett. f**

**Tab. 3 - MONTALE CAPOLUOGO / 2**



16. Banca Toscana




23. palazzina Vigili Urbani

n.ordine	TAV.	DESCRIZIONE	PUBBLICO	PRIVATO	GRADO DI ACCESSIBILITA'	DESCRIZIONE - NOTE
13	4	Cimitero comunale	X		accessibile	La viabilità interna, nella zona scoperta, è pavimentata con ghiaio, non è a norma.
14	4	Piscina provinciale	X		accessibile	Le strade d'accesso, sterrate e parzialmente ricoperte di ghiaia, costituiscono obiettivi ostacoli alla mobilità mediante carrozzella. Situazione
15	4	Palestra Comunale	X		accessibile non a norma	Le strade d'accesso, sterrate e parzialmente ricoperte di ghiaia, costituiscono obiettivi ostacoli alla mobilità mediante carrozzella. Situazione
16	4	Banca Toscana Via IV Novembre		X	non accessibile	l'accesso è facilmente adeguabile mediante rampe
17	4	Campi da tennis, Via Coppi	X		accessibile	Le strade d'accesso, sterrate e parzialmente ricoperte di ghiaia, costituiscono obiettivi ostacoli alla mobilità mediante carrozzella. Situazione
18	3/5	Circolo ricreativo ARCI, Via Martiri		X	accessibile	
19	3/4	Piazze Matteotti-Giovanni XXIII	X		accessibili	
20	4	Croce d'oro/Arci Via Nesti		X	accessibile non a norma	è necessario ed agevole abbassare il cordolo stradale su Via Nesti o su Via IV Novembre
21	5	Villa Smilea (strutture comunali)	X		accessibile	
22	3	Sala cons. comunale, Badia	X		accessibile	
23	3	Palazzina Vigili Urbani	X		non accessibile	l'accesso risulta facilmente adeguabile mediante rampa
24	3/5	Misericordia nuova e circolo MCL	X		accessibile	

**COMUNE DI MONTALE / REGOLAMENTO URBANISTICO / ACCESSIBILITA' URBANA**  
L.R. 1/05, art. 55, comma 4, lett. f

**Tab. 3 - MONTALE CAPOLUOGO / 3**



25. farmacia



28. Badia S.Salvatore in Agna



31. biblioteca comunale

n.ordine	TAV.	DESCRIZIONE	PUBBLICO	PRIVATO	GRADO DI ACCESSIBILITA'	DESCRIZIONE - NOTE
25	3/5	Farmacia, Via Don Minzoni		X	non accessibile	adeguabile con rampa, probabilmente, non a norma
26	5	Carabinieri	X		accessibile	
27	3/5	Ufficio postale Via del Rio	X		accessibile	
28	3	Chiesa Badia S. Salvatore in Agna		X	non accessibile	L'accessibilità del locale di culto, sopraelevato di 2 scalini, può essere adeguata con attenzione al pregio del contesto. Percorsi esterni in terra
29	5	Tennis, Via Garibaldi		X	accessibile	
30	3	Scuola Media succursale, Via Vignolini	X		accessibile	
31	5	Biblioteca Comunale, Via Nievo	X		non accessibile	potrebbe essere formata una rampa d'accesso in luogo di un terrazzo esistente
32	3	Centro "Gulliver" Via Crispi	X		accessibile	
33	3/4/5	Verde pubblico, vari	X		accessibili	aree a verde pubblico ed attrezzature sportive sono in generale accessibili, tuttavia necessitano di percorsi interni adeguati tali da renderne possibile la fruizione. Nel caso degli impianti sportivi devono essere accessibili le tribune

**COMUNE DI MONTALE / REGOLAMENTO URBANISTICO / ACCESSIBILITA' URBANA**  
**L.R. 1/05, art. 55, comma 4, lett. f**

**Tab. 4 – STAZIONE**

n. ordine	TAV.	DESCRIZIONE	PUBBLICO	PRIVATO	GRADO DI ACCESSIBILITA'	DESCRIZIONE - NOTE
1	6	Chiesa parrocchiale		X	accessibile non a norma	in corrispondenza dell'accesso, è necessario abbassare il marciapiede. Facilmente adeguabile
2	6	Scuola elementare, Via Pacinotti	X		accessibile	
3	6	Scuola materna, Via Pacinotti	X		accessibile	
4	6	Ufficio postale, Via Pacinotti	X		accessibile non a norma	in corrispondenza dell'accesso, è necessario abbassare il marciapiede. Facilmente adeguabile
5	6	Stazione ferroviaria	X		accessibile	
6	6	Piazza Marconi	X		accessibile	
7	6	Centro gioco "babaluba"		X	accessibile non a norma	Lo slargo d'accesso, sterrato e dissestato, costituisce un obiettivo ostacolo alla mobilità mediante carrozzella. Situazione facilmente adeguabile.
8	6	Banca, Via Garibaldi		X	accessibile	
9	6	Ufficio Pubblico(Dogana), Via Mattei	X		accessibile	
10	6/7	Verde Pubblico, vari	X		accessibile	aree a verde pubblico ed attrezzature sportive sono in generale accessibili, tuttavia necessitano di percorsi interni adeguati tali da renderne possibile la fruizione.